



„PROFIL”
Wytwórnia Profili Budowlanych
z PVC Sp. z o. o.
NIP: 764-21-00-379

64-920 Piła
ul. Lutycka 45
tel. 067 215-91-00
fax. 067 215-91-20



DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR ...6/06.....

1. Producent wyrobu

budowlanego:

(pełna nazwa i adres zakładu
produkcującego wyrób)

PROFIL®

Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Sp. z o. o.
64-920 Piła ul. Lutycka 45

2. Nazwa wyrobu

budowlanego:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana,
gatunek, klasa)

Rury i kształtki ciśnieniowe z PVC-U do
rurociągów w sieciach wodociągowych

3. Klasyfikacja statystyczna

wyrobu budowlanego:

(symbol SWW lub kod PKWiU)

PKW i U 25.21.21.-57.22

4. Przeznaczenie i zakres

stosowania wyrobu

budowlanego:

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

Stosuje się do rur, kształtek, zaworów i wyposażenia pomocniczego
z PVC-U oraz do ich wzajemnych połączeń oraz połączeń z
elementami z innych tworzyw sztucznych lub innych materiałów,
przeznaczonych do następujących zastosowań:

- podziemne sieci wodociągowe;
- przesyłania wody nad ziemią, na zewnątrz i wewnątrz
budynków,

doprowadzających wodę pod ciśnieniem w temperaturze około 20°C
(woda zimna), służącą do konsumpcji i do celów ogólnych.

5. Specyfikacja techniczna:

(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej
Normy lub numer, tytuł i rok wydania
aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki
aprobującej)

- Norma PN-EN ISO 1452-1, 2 i 3:2010 Systemy
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody
oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod
ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) --
Wymagania ogólne. Rury. Kształtki.

6. Deklarowane cechy

techniczne typu wyrobu

budowlanego:

(dane niezbędne do identyfikacji typu
określone w programie badań)

Rury i kształtki z PVC-U o średnicy DN OD 90, 110, 160, 225
mm, ciśnieniu nominalnym PN 6 i PN 10 zakończone kielichem
uszczelnianym elastomerowym pierścieniem.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki

certyfikującej lub laboratorium oraz numer
certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli
taka jednostka brała udział w zastosowanym
systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby budowlane są zgodne ze specyfikacją
techniczną wskazaną w pkt.5.**

(M.p.)


WYTWÓRNIA PROFILI BUDOWLANYCH Z PVC
Spółka z o.o. z siedzibą w Piłie
64-920 PIŁA, ul. Lutycka 45
tel. (067) 215-91-00, fax 215-91-20
NIP 764-21-00-379

Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC
PROFIL Sp. z o.o.
Specjalista ds. Jakości


Dr inż. Wiktor Kupraszewicz

Piła, dn. 03.01.2010r.

(miejsce i data wystawienia)

.....
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)